

## Güteinformation gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F., §6

### Alkoven

2023

| Parameter       | Einheit | Messwerte  |   |      | Grenzwert | Richtwert       |
|-----------------|---------|--|---|------|-----------|-----------------|
| pH - Wert       |         | 7,3  | - | 7,4  | -         | ≥ 6,5 und ≤ 9,5 |
| Gesamthärte     | °dH     | 12,5   | - | 14,3 | -         |                 |
| Karbonathärte   | °dH     | 11,7   | - | 11,9 | -         |                 |
| Calcium         | mg/l    | 64,0   | - | 75,5 | -         | 400             |
| Magnesium       | mg/l    | 15,0   | - | 17,0 | -         | 150             |
| Natrium         | mg/l    | 10,3   | - | 12,0 | -         | 200             |
| Kalium          | mg/l    | 2,4  | - | 2,6  | -         | 50              |
| Nitrat          | mg/l    | 11,1   | - | 16,0 | 50,0      |                 |
| Chlorid         | mg/l    | 16,7   | - | 22,9 | -         | 200             |
| Sulfat          | mg/l    | 21,0   | - | 25,3 | 750       | 250             |
| Pestizide       |         |  |   |      |           |                 |
| Summe Pestizide | µg/l    | Pestizide im untersuchten<br>Umfang nicht bestimmbar |   |      | 0,5       |                 |
| Einzelsubstanz  | µg/l    |  |   |      | 0,1       |                 |

Legende: [ °dH ] Grad deutscher Härte  
[ mg/l ] Tausendstel Gramm pro Liter  
[ µg/l ] Millionstel Gramm pro Liter

Gemäß § 6, Absatz 2 und 4 weisen wir darauf hin, dass diese Information allen Verbrauchern (z.B. durch Informationsblätter der Gemeinde oder auf andere geeignete Weise) zur Kenntnis zu bringen ist.