LINZ AG WASSER

Trinkwasser-Untersuchungsergebnisse
Wasserwerk Goldwörth
Netzeinspeisung

Monat: Juli 2013

		GOLDWÖRTH	
		VORMONAT	Juli
CHEM.BEFUND			
Temperatur	℃	10,0	10,6
pH - Wert		7,50	7,50
Gesamthärte	°dH	15,3	15,2
Karbonathärte	°dH	12,7	12,8
Härtestufe 1)	I,II,III	II	II
TOC	mg/l C	1,3	1,0
Ammonium	mg/l	<0,03	<0,03
Nitrate 2)	mg/l	26,7	23,6
Nitrite	mg/l	<0,01	<0,01
Chloride	mg/l	15,6	16,3
Sulfate	mg/l	24,8	25,7
Fluorid 3)	mg/l	<0,1	<0,1
Blei 4)	mg/l	<0,001	<0,001
Eisen	mg/l	<0,01	<0,01
Mangan	mg/l	<0,001	<0,001
Magnesium	mg/l	18,7	17,7
Calcium	mg/l	78,4	79,7
Pestizide 5)	µg/l	<0,1	<0,1
BAKT.BEFUND			
Koloniezahl	/1ml	unter 10	unter 10
E.coli u.Coliforme	/100ml	n.n.	n.n.
Enterokokken	/100ml	n.n.	n.n.

1) Härtestufen gem. Waschmittelgesetz 1984:
Gesamthärte Stufe I <10°dH, Stufe II 10°- 16 °dH, Stufe III >16°dH
2) Grenzwert: 50 mg/l
3) Grenzwert: 1,5 mg/l
4) Grenzwert: 25 µg/l
5) Grenzwert: Einzelwert <0,1/Gesamtwert <0,5 µg/l
n.n. = nicht nachweisbar
3) + 4) Untersuchungen 1 x jährlich

Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732 / 3400 - 6231