LINZ AG WASSER

Trinkwasser-Untersuchungsergebnisse
Wasserwerk Goldwörth
Netzeinspeisung

Monat: April 2014

		GOLDWÖRTH	
		VORMONAT	April
CHEM.BEFUND			
Temperatur	℃	9,5	9,4
pH - Wert		7,40	7,50
Gesamthärte 1)	°dH	13,8	14,7
Karbonathärte	°dH	12,1	12,3
Härtestufe	I,II,III	II	II
TOC	mg/l C	1,0	0,8
Ammonium	mg/l	<0,03	<0,02
Nitrate	mg/l	15,0	14,4
Nitrite	mg/l	<0,01	0,01
Chloride	mg/l	22,0	22,2
Sulfate	mg/l	26,6	28,8
Fluorid 2)	mg/l	<0,10	<0,10
Blei 3)	mg/l	<0,001	<0,001
Eisen	mg/l	<0,01	<0,01
Mangan	mg/l	<0,001	<0,001
Magnesium	mg/l	17,8	17,1
Calcium	mg/l	69,6	77,2
Kalium	mg/l	2,4	2,5
Natrium	mg/l	11,2	11,2
Pestizide 4)	µg/l	<0,1	<0,1
BAKT.BEFUND			
Koloniezahl	/1ml	unter 10	unter 10
E.coli u.Coliforme	/100ml	n.n.	n.n.
Enterokokken	/100ml	n.n.	n.n.

1) Härtestufen gem. Waschmittelgesetz 1984:
Gesamthärte Stufe I < 10°dH, Stufe II 10°- 1 6°dH, Stufe III > 16°dH
2) + 3) Untersuchungen 1 x jährlich
4) Grenzwert: Einzelwert < 0,1/Gesamtwert < 0,5 µg/l
n.n. = nicht nachweisbar

Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732 / 3400 - 6231