LINZ AG WASSER

Trinkwasser-Untersuchungsergebnisse
Wasserwerk Goldwörth
Netzeinspeisung

Monat: Jänner 2015

		GOLDWÖRTH	
		VORMONAT	Jänner
CHEM.BEFUND			
Temperatur	℃	12,4	11,5
pH - Wert		7,40	7,43
Gesamthärte 1)	°dH	13,6	14,2
Karbonathärte	°dH	11,6	11,9
Härtestufe 1	I,II,III	II	II
TOC	mg/l C	0,7	0,8
Ammonium	mg/l	0,02	0,03
Nitrate	mg/l	10,3	10,3
Nitrite	mg/l	<0,01	<0,01
Chloride	mg/l	15,8	15,9
Sulfate	mg/l	22,6	20,0
Fluorid 2)	mg/l	<0,10	<0,10
Blei 3)	mg/l	<0,001	<0,001
Eisen	mg/l	<0,01	<0,01
Mangan	mg/l	<0,001	<0,001
Magnesium	mg/l	15,1	16,1
Calcium	mg/l	72,3	75,0
Kalium	mg/l	2,3	2,4
Natrium	mg/l	9,4	9,5
Pestizide 4)	µg/l	<0,1	<0,1
BAKT.BEFUND			
Koloniezahl	/1ml	unter 10	unter 10
E.coli u.Coliforme	/100ml	n.n.	n.n.
Enterokokken	/100ml	n.n.	n.n.

1) Härtestufen gem. Waschmittelgesetz 1984:
Gesamthärte Stufe I < 10°dH, Stufe II 10°- 1 6°dH, Stufe III > 16°dH
2) + 3) Untersuchungen 1 x jährlich
4) Grenzwert: Einzelwert < 0,1/Gesamtwert < 0,5 µg/l
n.n. = nicht nachweisbar
Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732 / 3400 - 6231