LINZ AG WASSER

Trinkwasser-Untersuchungsergebnisse
Wasserwerk Goldwörth
Netzeinspeisung

Monat: Juli 2015

		GOLDWÖRTH	
		VORMONAT	Juli
CHEM.BEFUND			
Temperatur	℃	10,5	10,9
pH - Wert		7,33	7,47
Gesamthärte 1)	°dH	14,9	13,5
Karbonathärte	°dH	12,2	12,3
Härtestufe 1	I,II,III	II	II
TOC	mg/l C	0,9	0,8
Ammonium	mg/l	<0,02	<0,02
Nitrate	mg/l	14,2	13,6
Nitrite	mg/l	<0,01	<0,01
Chloride	mg/l	18,4	17,2
Sulfate	mg/l	22,4	22,0
Fluorid 2)	mg/l	<0,1	<0,1
Blei 3)	mg/l	<0,001	<0,001
Eisen	mg/l	<0,01	<0,01
Mangan	mg/l	<0,001	<0,001
Magnesium	mg/l	16,6	16,5
Calcium	mg/l	79,5	69,4
Kalium	mg/l	2,6	2,6
Natrium	mg/l	10,8	9,9
Pestizide 4)	µg/l	<0,1	<0,1
BAKT.BEFUND			
Koloniezahl	/1ml	unter 10	unter 10
E.coli u.Coliforme	/100ml	n.n.	n.n.
Enterokokken	/100ml	n.n.	n.n.

1) Härtestufen gem. Waschmittelgesetz 1984:
Gesamthärte Stufe I < 10°dH, Stufe II 10°- 1 6°dH, Stufe III > 16°dH
2) + 3) Untersuchungen 1 x jährlich
4) Grenzwert: Einzelwert < 0,1/Gesamtwert < 0,5 µg/l
n.n. = nicht nachweisbar

Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732 / 3400 - 6231