LINZ AG WASSER

Trinkwasser-Untersuchungsergebnisse
Wasserwerk Goldwörth
Netzeinspeisung

Monat: Juni 2010

		GOLDWÖRTH	
		VORMONAT	Juni
CHEM.BEFUND			
Temperatur	℃	9,0	9,9
pH - Wert		7,53	7,47
Gesamthärte	°dH	14,4	13,9
Karbonathärte	°dH	12,2	12,0
Härtestufe	I,II,III	II	II
TOC	mg/l C	1,0	1,2
Ammonium	mg/l	<0,03	<0,03
Nitrate 1)	mg/l	15,6	14,9
Nitrite	mg/l	<0,01	<0,01
Chloride	mg/l	21,4	19,3
Sulfate	mg/l	27,8	26,7
Fluorid 2)	mg/l	0,11	0,11
Blei 3)	mg/l	<0,001	<0,001
Eisen	mg/l	<0,010	<0,01
Mangan	mg/l	<0,001	<0,001
Magnesium	mg/l	17,1	16,3
Calcium	mg/l	75,0	72,7
Pestizide 4)	µg/l	<0,1	<0,1
BAKT.BEFUND			
Koloniezahl	/1ml	unter 10	unter 10
E.coli u.Coliforme	/100ml	n.n.	n.n.
Enterokokken	/100ml	n.n.	n.n.

1) Grenzwert: 50 mg/l
2) Grenzwert: 1,5 mg/l
3) Grenzwert: 25 µg/l
4) Grenzwert: Einzelwert <0,1/Gesamtwert <0,5 µg/l
n.n. = nicht nachweisbar
2) + 3) Untersuchungen 1 x jährlich
Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732 / 3400 - 6754