LINZ AG WASSER

Trinkwasser-Untersuchungsergebnisse
Wasserwerk Goldwörth
Netzeinspeisung

Monat: Juni 2009

		GOLDWÖRTH	
		VORMONAT	Juni
CHEM.BEFUND			
Temperatur	℃	9,1	10,1
pH - Wert		7,57	7,77
Gesamthärte	°dH	13,8	13,6
Karbonathärte	°dH	12,0	12,2
Härtestufe	I,II,III	II	II
TOC	mg/l C	1,1	0,9
Ammonium	mg/l	<0,03	<0,03
Nitrate 1)	mg/l	13,1	13,4
Nitrite	mg/l	<0,01	<0,01
Chloride	mg/l	19,6	18,6
Sulfate	mg/l	26,0	26,0
Fluorid 2)	mg/l	<0,1	<0,1
Blei 3)	mg/l	<0,001	<0,001
Eisen	mg/l	<0,015	<0,015
Mangan	mg/l	<0,001	<0,001
Magnesium	mg/l	15,9	16,3
Calcium	mg/l	72,4	70,1
Pestizide 4)	µg/l	<0,1	<0,1
BAKT.BEFUND			
Koloniezahl	/1ml	unter 10	unter 10
E.coli u.Coliforme	/100ml	n.n.	n.n.
Enterokokken	/100ml	n.n.	n.n.

1) Grenzwert: 50 mg/l
2) Grenzwert: 1,5 mg/l
3) Grenzwert: 25 µg/l
4) Grenzwert: Einzelwert <0,1/Gesamtwert <0,5 µg/l
n.n. = nicht nachweisbar
2) + 3) Untersuchungen 1 x jährlich
Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732 / 3400 - 6754