LINZ AG WASSER

Trinkwasser-Untersuchungsergebnisse
Wasserwerk Goldwörth
Netzeinspeisung

Monat: August 2009

		GOLDWÖRTH	
		VORMONAT	August
CHEM.BEFUND			
Temperatur	℃	10,6	11,2
pH - Wert		7,47	7,50
Gesamthärte	°dH	13,8	13,5
Karbonathärte	°dH	12,1	11,9
Härtestufe	I,II,III	II	II
TOC	mg/l C	0,9	0,8
Ammonium	mg/l	<0,03	<0,03
Nitrate 1)	mg/l	13,5	12,3
Nitrite	mg/l	<0,01	<0,01
Chloride	mg/l	16,4	15,4
Sulfate	mg/l	25,7	23,7
Fluorid 2)	mg/l	0,11	0,11
Blei 3)	mg/l	<0,001	<0,001
Eisen	mg/l	<0,015	<0,015
Mangan	mg/l	<0,001	<0,001
Magnesium	mg/l	15,8	15,4
Calcium	mg/l	72,8	70,8
Pestizide 4)	µg/l	<0,1	<0,1
BAKT.BEFUND			
Koloniezahl	/1ml	unter 10	unter 10
E.coli u.Coliforme	/100ml	n.n.	n.n.
Enterokokken	/100ml	n.n.	n.n.

1) Grenzwert: 50 mg/l
2) Grenzwert: 1,5 mg/l
3) Grenzwert: 25 µg/l
4) Grenzwert: Einzelwert <0,1/Gesamtwert <0,5 µg/l
n.n. = nicht nachweisbar
2) + 3) Untersuchungen 1 x jährlich
Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732 / 3400 - 6754